Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«24» марта 2026 г., 34260061000221159647
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ОНДиПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» апреля 2026 г., 09 час. 20 мин. № 2603/029-34/42-ВО/П
(дата и время составления предписания)

Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер. Володарского, 15
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 24 » марта 2026 г., № 2603/029-34/42-ВО/Р, учетный номер проверки 34260061000221159647.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Парсанов Михаил Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (заместитель главного государственного инспектора Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору)
2. Коваленко Андрей Николаевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (главный государственный инспектор Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл Волгоградская, р-н Новоаннинский, г Новоаннинский, ул Киквидзе, Дом 105
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОАННИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 4 НОВОАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 3419403490, адрес регистрации юридического лица: 403953, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОАННИНСКИЙ, НОВОАННИНСКИЙ, УЛ. КИКВИДЗЕ, Д.105
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «02» апреля 2026 года, 15 час. 00 мин.
по «03» апреля 2026 года, 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Запоры (замки) не на всех дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Киквидзе, 105

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Запорам (замкам) на всех дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа – п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Сведения, подтверждающие исполнение нарушения

2. На объекте защиты не обеспечено наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы: знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации; расположение пожарного оборудования и средств оказания первой помощи – ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.1.2.6, п. 9.1.2.12, 9.1.2.15 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», утвержденного Приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст. Место выявления нарушения: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Киквидзе, 105

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
На объекте защиты обеспечить наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы: знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации; расположение пожарного оборудования и средств оказания первой помощи – ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.1.2.6, п. 9.1.2.12, 9.1.2.15 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», утвержденного Приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Сведения, подтверждающие исполнение нарушения

3. Помещения № 47, 49, чердачное помещение (согласно Техническому паспорту) не оборудовано системой пожарной сигнализации – ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 11 приложения № 1, п. 38 приложения № 3, п. 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464; п. А.3, п. А.4 прил. «А», п. 9 табл. «А.1», п. 38 табл. «А.3» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175; п. 6.2.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582; п. 4.4., п. 9.2 табл. «1», п. 42 табл. «3», п. 48 табл. «3» СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539. Место выявления нарушения: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Киквидзе, 105

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Помещения № 47, 49, чердачное помещение (согласно Техническому паспорту) оборудовать системой пожарной сигнализации – ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 11 приложения № 1, п. 38 приложения № 3, п. 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464; п. А.3, п. А.4 прил. «А», п. 9 табл. «А.1», п. 38 табл. «А.3» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175; п. 6.2.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582; п. 4.4., п. 9.2 табл. «1», п. 42 табл. «3», п. 48 табл. «3» СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие исполнение нарушения

4. На объекте защиты чердачное помещение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464; п. 1 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Киквидзе, 105

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты чердачное помещение оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464; п. 1 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие исполнение нарушения

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана и утверждена руководителем организации не на основе раздела XVIII настоящих Правил, не исходя из специфики пожарной опасности зданий, помещений – п. 2, п. 392, п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Киквидзе, 105

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать и утвердить руководителем организации на основе раздела XVIII настоящих Правил, исходя из специфики пожарной опасности зданий, помещений – п. 2, п. 392, п. 393, п. 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие исполнение нарушения

6. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (не предоставлена проектная документация на систему передачи извещений о пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (не предоставлены паспорты на «Люкс 12В-НБО-1», «Бриз») и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (не предоставлены результаты на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и систему передачи извещений о пожаре) – п. 54 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Место выявления нарушения: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Киквидзе, 105

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты (предоставить проектную документацию на систему передачи извещений о пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (предоставить паспорты на «Люкс 12В-НБО-1», «Бриз») и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (предоставлены результаты на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и систему передачи извещений о пожаре) – п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие исполнение нарушения

7. На объекте защиты не заведены карточки учета огнетушителей – п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» утвержденного Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 794-ст. Место выявления нарушения: Волгоградская обл., г. Новоаннинский, ул. Киквидзе, 105

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты завести карточки учета огнетушителей – п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479п. 4.6 ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» утвержденного Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 794-ст

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, подтверждающие исполнение нарушения

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (главный государственный инспектор Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору) Коваленко Андрей Николаевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

6A84AE7AA3999163F42825244A0312B1
Владелец: Коваленко Андрей Николаевич
Действителен с 07.03.2025 по 31.05.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Коваленко Андрей Николаевич - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (главный государственный инспектор Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского районов Волгоградской области по пожарному надзору), телефон: , e-mail: kovalenko.novan@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: